

平成29年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：江田島市環境センター第2埋立地）

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

平成29年度	不燃ごみ	粗大ごみ不燃性残渣	資源ごみ不燃性残渣	合 計	備 考
4 月	21,910 kg	4,960 kg	4,610 kg	31,480 kg	
5 月	26,990 kg	5,750 kg	5,630 kg	38,370 kg	
6 月	40,610 kg	4,860 kg	5,590 kg	51,060 kg	一斉清掃により、不燃ごみ搬入量増大
7 月	82,190 kg	5,930 kg	5,200 kg	93,320 kg	一斉清掃・海浜清掃により搬入量増大
8 月	16,040 kg	5,200 kg	6,130 kg	27,370 kg	
9 月	25,200 kg	6,290 kg	4,380 kg	35,870 kg	一斉清掃により、不燃ごみ搬入量増大
1 0 月					
1 1 月					
1 2 月					
1 月					
2 月					
3 月					
合 計	212,940 kg	32,990 kg	31,540 kg	277,470 kg	

2 施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

平成29年度		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
擁壁	点検日	H29. 4. 28	H29. 5. 30	H29. 6. 30	H29. 7. 31	H29. 8. 31	H29. 9. 29						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	擁壁等の損壊するおそれがある場合の措置	措置日	—	—	—	—	—						
	認められた場合の措置	措置の内容	—	—	—	—	—						
遮水工	点検日	H29. 4. 28	H29. 5. 30	H29. 6. 30	H29. 7. 31	H29. 8. 31	H29. 9. 29						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	遮水効果の低下するおそれがある場合の措置	措置日	—	—	—	—	—						
	認められた場合の措置	措置の内容	—	—	—	—	—						
調整池	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	調整池の損壊するおそれがある場合の措置	措置日	—	—	—	—	—						
	認められた場合の措置	措置の内容	—	—	—	—	—						
浸出処理設備	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日						
	点検結果	○	○	○	○	○	○						
	浸出処理設備の機能に異常がある場合の措置	措置日	—	—	—	—	—						
	認められた場合の措置	措置の内容	—	—	—	—	—						
導水管等の有効な防凍措置		凍結の恐れはなく当一般廃棄物最終処分場は該当しない。											

※ 点検日の「毎日」には土・日・祝祭日は含みません。 ※ 点検結果の「○」は異常なし、「×」は異常ありを示す。 ※ 擁壁・遮水工の点検は月に数回行っており、点検日は当該月の最終点検日を示す。

3 残余の埋立容量【規則第4条の5の2第4号リ】

測定年月	総埋立容量	埋立残余容量
平成29年2月	93,000㎡	28,313㎡

※ 江田島市環境センター第1埋立地は平成26年1月31日に廃止。

平成 29 年 度

江田島市環境センター 第2埋立地水質検査結果一覧表(保有水・放流水)

採取場所:江田島市環境センター第2埋立地 保有水・放流水

[illegible]

検体採取場所

江田島市環境センター



管理棟

第1埋立地
(廃止)

第2埋立地

粗大ごみ処理施設

地下水採取地点①
(第1埋立地地下水サンプリング用井戸)

第1埋立地
浸出水処理施設

保有水採取地点
(第2埋立地沈砂槽)

放流水採取地点
(第2埋立地放流水槽)

地下水採取地点②
(第2埋立地地下水サンプリング用井戸)

第2埋立地
浸出水調整池
第2埋立地
浸出水処理施設

