

令和6年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：江田島市環境センター第2埋立地）

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

令和6年度	不燃ごみ	粗大ごみ不燃性残渣	資源ごみ不燃性残渣	合 計	備 考
4 月	53,820 kg	4,850 kg	1,360 kg	60,030 kg	
5 月	32,220 kg	3,450 kg	1,870 kg	37,540 kg	
6 月	36,140 kg	4,920 kg	1,810 kg	42,870 kg	
7 月	215,870 kg	4,160 kg	1,750 kg	221,780 kg	海浜清掃 80.34 t 一斉清掃 15.73 t 旧ユウホウ紡績跡地片付け 111.99 t
8 月	25,740 kg	6,360 kg	2,140 kg	34,240 kg	
9 月	21,950 kg	5,850 kg	2,090 kg	29,890 kg	
1 0 月	19,980 kg	4,450 kg	1,610 kg	26,040 kg	
1 1 月	35,210 kg	5,550 kg	1,650 kg	42,410 kg	
1 2 月	33,480 kg	4,750 kg	1,750 kg	39,980 kg	
1 月	23,500 kg	5,460 kg	2,330 kg	31,290 kg	
2 月	20,760 kg	2,390 kg	1,110 kg	24,260 kg	
3 月	17,540 kg	5,290 kg	1,370 kg	24,200 kg	
合 計	536,210 kg	57,480 kg	20,840 kg	614,530 kg	

2 施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

令和6年度		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
擁壁	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁等の損壊するおそれが認められた場合の措置	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水効果の低下するおそれが認められた場合の措置	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	調整池の損壊するおそれが認められた場合の措置	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理設備	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
	点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水管等の有効な防凍措置		凍結の恐れはなく当一般廃棄物最終処分場は該当しない。											

※ 点検日の「毎日」には土・日・祝祭日は含みません。 ※ 点検結果の「○」は異常なし、「×」は異常ありを示す。

3 残余の埋立容量【規則第4条の5の2第4号リ】

測定年月	総埋立容量	埋立残余容量
令和7年2月	93,000m ³	22,948m ³

※ 江田島市環境センター第1埋立地は平成26年1月31日に廃止。

令和 6 年度

江田島市環境センター 第2埋立地水質検査結果一覧表(地下水)

採取場所: 江田島市環境センター第2埋立地 地下水

[illegible]

令和 6 年 度

江田島市環境センター 第2埋立地水質検査結果一覧表(保有水・放流水)

採取場所:江田島市環境センター第2埋立地 保有水・放流水

項 目	定量下限値	放流水の 排水基準	単位	R6.4.30		R6.5.8		R6.6.12		R6.7.10		R6.8.8		R6.9.11		R6.10.10		R6.11.13		R6.12.10		R7.1.7		R7.2.12		R7.3.4		
				保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水	放流水	保有水
採取時刻	—	—	—	—	10:30	9:10	9:00	—	9:15	—	9:20	11:00	10:45	—	9:20	—	9:20	9:25	9:15	—	9:40	—	9:15	10:10	10:00	—	10:00	
天候	—	—	—	—	曇	曇	曇	—	晴	—	曇	晴	晴	—	晴	—	晴	晴	晴	—	晴	—	晴	曇	曇	—	小雨	
気温	—	—	℃	—	20.4	16.9	16.9	—	23.3	—	29.5	30.4	30.3	—	28.8	—	20.0	17.7	17.7	—	9.2	—	4.4	5.9	5.4	—	4.3	
水温	—	—	℃	—	19.9	18.8	20.2	—	23.2	—	25.3	23.7	30.4	—	28.8	—	23.1	19.6	19.0	—	12.3	—	9.5	11.3	7.1	—	10.5	
外観	—	—	—	—	無色透明	淡黄色	無色透明	—	無色透明	—	無色透明	淡黄色	微濁	—	微濁	—	無色透明	淡黄色	無色透明	—	無色透明	—	無色透明	淡黄色	無色透明	—	無色透明	
臭気	—	—	—	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	異臭なし	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	異臭なし	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	異臭なし	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	異臭なし	
透視度	—	—	度	—	30以上	30以上	30以上	—	30以上	—	30以上	30以上	30以上	—	30以上	—	30以上	30以上	30以上	—	30以上	—	30以上	30以上	30以上	—	30以上	
pH(25℃)	—	5.8～8.6 ※	—	—	7.1	7.9	7.2	—	7.3	—	7.4	7.7	7.6	—	7.6	—	7.8	7.9	7.4	—	7.5	—	7.1	7.9	7.5	—	8.0	
BOD	0.1	60以下	mg/L	—	0.7	17	0.4	—	0.5	—	0.8	19	0.7	—	1.2	—	1.0	7.3	1.0	—	0.7	—	0.6	8.7	0.6	—	0.1	
COD	0.4	90以下	mg/L	—	0.4 未満	13	0.5	—	0.8	—	1.0	17	1.2	—	1.5	—	0.9	14	1.0	—	0.9	—	1.5	18	1.2	—	0.4 未満	
SS	1	60以下	mg/L	—	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満	—	1 未満	4	1 未満	—	1 未満	—	1 未満	4	1 未満	—	1 未満	—	1 未満	1	1 未満	—	1 未満	
全窒素	0.2	120(日間平均60)以下	mg/L	—	0.4	21	0.5	—	1.1	—	2.3	32	0.4	—	0.2	—	0.3	25	0.2	—	2.6	—	2.5	31	0.7	—	3.8	
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	0.5	5以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	0.5	30以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類	0.2	5以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅	0.005	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
全リン	0.05	16(日間平均8)以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛	0.01	2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄	0.1	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガ	0.1	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総クロム	0.04	2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大腸菌群数	0	日間平均3,000個以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カミカム	0.001	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
全シアン	0.1	1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
有機リン化合物	0.1	1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛	0.005	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム	0.04	0.5以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素	0.005	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総水銀	0.0005	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀	0.0005	検出されないこと	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホリ塩化ビフェニル	0.0005	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロエチレン	0.001	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロエチレン	0.0005	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.002	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.0002	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン	0.0004	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン	0.002	1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	0.4以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン	0.0002	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム	0.0005	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジ	0.0003	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ	0.001	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	0.001	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン	0.002	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホウ素	0.01	50以下 ※	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フッ素	0.1	15以下 ※	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アンモニア等化合物	0.2	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.0005	0.5mg/L,10mg/L(暫定)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類	—	10	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
検査取得年月日	—	—	—	—	R6.5.10	R6.5.20	R6.5.20	—	R6.6.26	—	R6.7.19	R6.8.26	R6.8.26 R6.9.4 (ダイオキシン)	—	R6.9.24	—	R6.10.25	R6.11.26	R6.11.26	—	R6.12.20	—	R7.1.16	R7.2.28	R7.2.28	—	R7.3.11	
備考	※海域以外の公共用水域に排出されるもの。																											

検体採取場所

江田島市環境センター



管理棟

第1埋立地
(廃止)

第2埋立地

粗大ごみ処理施設

地下水採取地点①
(第1埋立地地下水サンプリング用井戸)

第1埋立地
浸出水処理施設

保有水採取地点
(第2埋立地沈砂槽)

放流水採取地点
(第2埋立地放流水槽)

地下水採取地点②
(第2埋立地地下水サンプリング用井戸)

第2埋立地
浸出水調整池
第2埋立地
浸出水処理施設

