

浄化槽設置整備補助事業実施に伴う工事写真について(お願い)

浄化槽設置整備補助事業に伴い、下記を参考に工事写真撮影をお願いします。

写真の種類	審査のポイント	備考
1 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真	浄化槽設備士が工事を実地に監督しているか。又は自ら工事を行っているか。	浄化槽工事業者届出、設備士の氏名等分かるように撮影する。
2 工事前の状況写真	計画場所等の確認を行っているか。	
3 基礎工事の状況を示す写真 ・掘削(深さ・広さ) ・ベース(栗石・捨てコン等)	栗石地業及びすてコンクリートを打っているか。	スケールをあてるなどして、厚さがわかるように撮影する。
4 据付工事の状況を示す写真 ・設置浄化槽(埋める前) ・水張り ・埋め戻し(水締め・転圧) ・水平設置 ・ブロワ設置	水張りを行い、水平を保ちつつ、水しめ及び突き固めを行っているか。 ブロワを適切に設置しているか。(防振, 固定, 漏電等の対策状況, アース必要型の場合アース状況)	水準器等を用い、水平を確認しつつ、水しめおよび突き固めを行っている状況を撮影する。
5 かさ上げの状況を示す写真 ・上部スラブ(配筋) ・上部スラブ(コンクリート) ・かさ上げ状況 ・完成	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	スケールをあてるなどして、上部スラブの厚さ及びかさ上げ高さがわかるように撮影する。